


СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН060824038/ от 06.08.24 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Сантехкомплект"

Отгружено в: Накладная № ГКД06/РЗН060824038

Наименование продукции: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75



Номер партии	Марка стали				Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)		
		диаметр	стенка	длина						
Труба ВГП оц 50 *3,5 (6м) Т ГОСТ 3262-75 (РТЗ)										
-	Ст3сп	50	3.5	6	-			-		
Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
-	0.17	0.23	0.34	0.01	0.014	0.05	0.02	0.04		
Номер партии	Механические свойства основного металла						Zn покрытие			
	временное сопротивление σв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести σт, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение δs %	Ударная вязкость КCU-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КCU+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КCU+20 С Дж/см2	Паспорт качества	среднее значение МК		
-	478		31				07/24 от 24.07.202	38		

- Примечания: 1. Трубы мерной длины.
 2. 100% неразрушающий контроль.
 3. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 3262) и техническим условиям.
 4. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
 5. Труба не предназначена для использования в газопроводных системах.
 6. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.
 7. Цинковое покрытие сплошное, без трещин, забоин, вздутий в соответствии с ГОСТом 9-307-89



Наименование продукции: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75

[illegible][illegible][illegible]

- Примечания: 1. Трубы мерной длины.
2. 100% неразрушающий контроль.
3. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 3262) и техническим условиям.
4. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
5. Труба не предназначена для использования в газопроводных системах.
6. При переплете по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.
7. Цинковое покрытие сплошное, без трещин, забоин, вздутий в соответствии с ГОСТом 9-307-89

