



РОССИЯ, АО «ХЕМКОР»  
606000, г. Дзержинск  
Нижегородской области,  
ш. Восточное, д. 4Ж, к.3  
E-mail: info@chemkor.ru

Интернет-сайт предприятия – www.chemkor.ru



## ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ 192

**Трубы из НПВХ со структурированной стенкой  
для систем наружной канализации**

Труба DN 160 SN 4 PVC-U

ГОСТ Р 54475-2011 С 3,0 2,0 1,0

Партия № 106, В Дата изготовления 19.12.2011

Размер 504 м, 252 шт.

Получатель ООО «Самтехкомплект»

№ транспортного средства Е 091 AD

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ Р 54475-2011

Начальник лаборатории цеха труб ПВХ Иванов

Дата выдачи документа 19.12.2011



Гарантийный срок хранения – два года со дня изготовления.