

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "Сантехстрой"
142111, МО, г.Подольск, ул.Вишневая, д.3



Паспорт № 1439

выдан октябрь 2024г

ТОВАРНЫЙ ЗНАК
изготовителя

Заказчик и его адрес: ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Основание: Счет № 1439

Условное обозначение детали					Механические свойства металла									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование исполнение И1;И2; (С3-по согласованию с Заказчиком)	Размер	Наличие покрытия	ГОСТ, ТУ	Условное давление РУ кгс/см2	№ партии	дата партии	Временное сопротивление разрыву σ_B кгс/мм2	Предел текучести σ_T кгс/мм2	Относительное удлинение δ , %	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСУ, кгсм/см2 Ст20 при -40*	Количество шт.	Масса для справки кг	Полуфабрикат (труба, марка стали)
ОТВОДЫ ИЗ БЕСШОВНОЙ ТРУБЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ														
Отвод 90*И2	Дн 57х3,5		ГОСТ 17375-2001	100	14060167	21.08.2024	48	38	38	50	29	9000	0,45	ст20
Отвод 90*И2	Дн 76х3,5		ГОСТ 17375-2001	63	14060303	21.08.2024	51	34	30	50	29	8064	0,97	ст20
Отвод 90*И2	Дн 89х3,5		ГОСТ 17375-2001	63	14060303	21.08.2024	51	34	30	50	29	3300	1,45	ст20
Отвод 90*И2	Дн 108х3,5		ГОСТ 17375-2001	40	14060974	22.08.2024	45	41,5	35	50	29	2100	2,20	ст20
Отвод 90*И2	Дн 114х3,5		ГОСТ 17375-2001	40	7060	31.01.2022	45	41,5	35	50	29	600	2,20	ст20

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2 по РН (РУ) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Начальник ОТК

подпись

Захаров Г.А.

ФИО

Штамп ОТК

Handwritten signature and stamp area.