

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 687

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER PROTECT »

| | |
|----------------------------------|--|
| Наименование изделия | Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/9-2 |
| № партии | 246903310286151004162 |
| Количество изделий в партии(п.м) | 12 672 |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н07054
от 07.06.2013

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по СТО | Результат приёмо-сдаточных испытаний |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 29 – 32 | 30,8 |
| Толщина стенки (мм) | 7,5 – 10,5 | 8,3 |
| Длина (мм) | 1970 – 2050 | 2010 |
| Внешний вид | В соответствии с СТО | Соответствует |

Гарантийный срок хранения: 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 28/9-2 соответствует СТО № 59705183-002-2009



Контролёр ОТК  Егорова Е.Ю.

Инженер ОТК  Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 11.04.2016