

АО «Северсталь-Сервировой завод (Бадлавоно)
 Номер контракта-договора: 643/00186217-62699
 Заказ №: 9029-1707
 Номер т/с: 61373312

Шифр СТИ
 Масса т. 69,150

Улакова Саяси

№1Принета
 ПУЭКОНОДУЧАТЕЛЬ, АДРЕС: Общество с ограниченной ответственностью "АТРУНИ Дюпелтик" №2155, Московская обл., Подольск мкр. Яновский, пр-д Металлургов, д. 48

Станица: 190807 ГРИВНО

Наименование продукции: Арматура в прутках
 ГОСТ, СТО, ТУ: ГОСТ 34028-2016 / ГОСТ 34028-2016 / ГОСТ 34028-2016
 (марки / поставки / профили)

Лист: 1
 Листов: 2

Отруженные позиции

№ поз. по Зак.	Плавка	Партия	Марка	Профиль, размер, мм	Длина	Кол-во	Масса нетто, т	Масса брутто, т	Номер материала
1	193113	1012624 / 00	A500C	8	11700	6	20,470	20,506	WEB109817
2	193114	1012625 / 00	A500C	8	11700	4	14,860	14,884	WEB109817
3	193121	1012631 / 00	A500C	8	11700	2	8,040	8,052	WEB109817
4	193122	1012632 / 00	A500C	8	11700	7	25,780	25,822	WEB109817
	Итого					19	69,150	69,264	

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ по Состапу по поставке	Оригинальный рифление, П	Форма неровности профиля
1	И1	2Ф
2-4	И1	2Ф

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

№ по С %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Mg %	V %	N %	Связь %	
1	0.19	0.14	0.43	0.019	0.017	0.14	0.12	0.26	0.014	0.001	0.009	0.32
2	0.18	0.14	0.42	0.028	0.014	0.13	0.11	0.23	0.015	0.001	0.009	0.30
3	0.18	0.14	0.42	0.025	0.018	0.14	0.12	0.25	0.013	0.002	0.008	0.31
4	0.21	0.11	0.40	0.027	0.023	0.15	0.12	0.26	0.014	0.002	0.009	0.33

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


№ по	Пробет №	Пробет №	Относительное удлинение А-5, %	Относительное удлинение А-р, %	Отношение σ _в /σ _т (0,2), %	Холодный изгиб 180°, %	Масса I метра кг
№ по	г-т(0,2), вкл. ИВАМ2	г-т, вкл. ИВАМ2	вкл. ИВАМ2	вкл. ИВАМ2	г-т(0,2), вкл. ИВАМ2	180°, вкл. ИВАМ2	И метра кг
1	560/535	635/620	16/25	11/11,5	1.13/1.16	Уг/Уг	0.399/0.4
2	600/610	660/675	25/19,5	7,5/11	1.1/1.11	Уг/Уг	0.401/0.4
3	560/555	630/630	26/26	9/12	1.13/1.14	Уг/Уг	0.4/0.4
4	620/620	695/695	21,5/23,5	9/7,5	1.12/1.12	Уг/Уг	0.402/0.401

Примечание: Испытания сварных соединений согласно протокола №70 от 07.02.2018 г. Испытательного центра «ЦНИ «Строительств» Москва, 2-я Институтская ул., д.6


СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ



Указания в сертификате продукции соответствуют действующим в России стандартам и тех. условиям. Сертификат качества действителен только на территории СНГ. При переходе во внегосударственные условия на номер сертификата



Штамп участка технического контроля (УТК)
Подписано электронной подписью, 5056
Контролер: Зеленева О.В., 03.06.2019 17:52:35
АО «Северсталь-Сортовой завод Балаково»
с.Бяков Отрог, Шоссе Металлургов 2



Ссылка на страницу сертификата
www.severstal.ru
Искать в базе
QR-код для проверки подлинности сертификата

Проверочный код: 9020003775

Для проверки ЭЦП следует установить сертификат ОАИ Индустриальных Решений, Inc. в формате PKCS#12 в папку КриптоПро РФ.
Ссылка на инструкцию по установке сертификата: www.krypro.ru

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Датум	Парча	Нетто	Брутто
1012624 /00	01	3,500	3,506
1012624 /00	02	3,700	3,706
1012624 /00	03	3,060	3,066
1012624 /00	04	4,070	4,076
1012624 /00	05	3,280	3,286
1012624 /00	06	2,860	2,866
1012625 /00	01	2,590	2,596
1012625 /00	02	4,090	4,096
1012625 /00	03	4,090	4,096
1012625 /00	04	4,090	4,096
1012625 /00	06	4,100	4,106
1012631 /00	15	3,940	3,946
1012632 /00	01	3,010	3,016
1012632 /00	02	3,980	3,986
1012632 /00	03	4,160	4,166
1012632 /00	04	4,060	4,066
1012632 /00	06	2,760	2,766
1012632 /00	07	4,160	4,166
1012632 /00	08	3,650	3,656
Итого	Мест 19	Нетто 69,150	Брутто 69,264