



**ROLS
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 127015
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru
www.rols-isomarket.ru

ПАСПОРТ № 592

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER SK»

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER SK 48/13-2	
Партия №	146903310305292003123	
Внутренний диаметр (мм)	48	
Толщина стенки (мм)	13	
Длина (мм)	2000	
Количество (п.м.)	280	
Дата изготовления	20.03.2012	

Материал сертифицирован.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н04607 от 04.08.2010

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Норма по СТО	Результаты испытаний
1.	Внутренний диаметр (мм)	50 – 54	52
2.	Толщина стенки (мм)	11 – 15	14,1
3.	Длина (мм)	1970 – 2050	2035
4.	Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует

Гарантийный срок хранения: 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

Заключение:

Трубка ENERGOFLEX SUPER SK 48/13-2 соответствует СТО № 59705183-002-2009



Инженер ОТК

Чижова Н.В.

Выдача паспорта: 06.00 часов 21.03.2012 г.

