



**Паспорт № 2053**

выдан декабрь 2023 г.

ЛОВАННЫЕ ЗНАК  
изготовителя

**Заказчик и его адрес: ООО "Сантехкомплект"**

**Основание: счет № 2053**

Условное обозначение детали (наименование, размер Н.Д.)	Размер	Наличие покрытия	ГОСТ, ТУ, материал	Рабочее давление РУ кгс/см <sup>2</sup>	№ партии	дата партии	Механические свойства металла							
							Временное сопротивление разрыву Мпа	Предел текучести Мпа	Относительное удлинение бz%	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСУ, кгсм/см <sup>2</sup> Ст20 при -40*	Количество шт.	Масса для справки кг	Полуфабрикат (труба, лист- марка стали)
Тройник И1	Дн 21, Эх3,2 (ДУ15)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	Б387	05.05.2022г.	500	340	35	50	29	400	0,30	ст20
Тройник И1	Дн 33, Тх3,2 (ДУ25)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	02063	31.07.2022г.	466	314	33,3	50	29	1235	0,80	ст20
Тройник И2	Дн 57х4 (ДУ50)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	3059	27.03.2023	520	245	29	50	29	50	0,80	ст20
Тройник И2	Дн 76х3,5-57х3,0 (65х50)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	31122	22.03.2023	510	415	30	50	29	144	1,20	ст20

**Примечание:**

Условия применения деталей исполнения 2 по РН (РУ) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Мастер контроля:

Захаров Г.А.

Штамп ОТК

МАСТЕР КОНТРОЛЯ  
Захаров Г.А.