



ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



**Паспорт № 030919/3/33296419
от 04 Сентября 2019 г.**


1. Информация о продукте												
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты Цилиндры навивные ROCKWOOL 150										
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15										
1.3	Размеры, мм	<table><tr><td>1000</td><td>×</td><td>42</td><td>×</td><td>25</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Вн.диаметр</td><td></td><td>Толщина стенки</td></tr></table>	1000	×	42	×	25	Длина		Вн.диаметр		Толщина стенки
1000	×	42	×	25								
Длина		Вн.диаметр		Толщина стенки								
1.4	Номер партии	33296419										
1.5	Дата изготовления	2019.09.03										
1.6	Номер смены	3										

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ 17177	145,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ EN 1347	≤1,00

POCC RU Д-RU.PA01.B.15276/18

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)



Контролер СИИМ

Моисеечева Н.Н.Вед.инж.по качеству