

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Муфта VALFEX PP-R 100 SDR5 - 50 БЕЛАЯ  
ТУ 2248-001-21088915-2015

**НОМЕР ПАРТИИ:** 16

**Кол-во:** 300 шт.

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** декабрь 2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид	На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Для фитингов: - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм; - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм; - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу	Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Внутренний диаметр D1	49,5-0,5 мм	Min 49,1 мм
2.2	Внутренний диаметр D2	49,2-0,5 мм	Min 48,9 мм
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитинга: Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - час не менее	Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - не менее 1 час	Без разрушения

Заключение: Муфта VALFEX PP-R 100 SDR5 - 50 БЕЛАЯ соответствует требованиям ТУ 2248-001-21088915-2015, с учетом протокола заводских испытаний на герметичность комбинированных фитингов.

Дата выдачи паспорта: « 26 » сентября 2022 г.

Начальник ОТК

А.Н. Баскаков

