



# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10

Наименование продукта: **Антифриз (низкозамерзающая жидкость)  
для систем отопления, охлаждения  
и кондиционирования «DIXIS - 65»**

ТУ 2422-002-76076135-06, изм. 1

Предприятие-изготовитель: **ООО НПК «ГЕЛИС»**

Дата изготовления: 1.10.15  
Номер партии: 10  
Масса нетто: \_\_\_\_\_  
Вид тары: \_\_\_\_\_

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма	Результат анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей	Однородная прозрачная жидкость желтого цвета без механических примесей
2. Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , в пределах	1,085 – 1,095	1,093
3. Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 65	минус 66
4. Температура кипения (760 мм рт ст), °C, не ниже	110	111
5. Щелочность, см <sup>3</sup> , не менее	15	18,8
6. Вспениваемость: -объем пены, см <sup>3</sup> , не более -время исчезновения, с, не более	30 3	10 1
7. Водородный показатель (pH), в пределах	8,0 – 9,5	8,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: **Продукт соответствует требованиям  
ТУ 2422-002-76076135-06, изм.1**

Заведующий лабораторией И.И. В. И. Агапова

Дата проведения анализа «1» октября 20 15 г.

