



**ООО «РосТурПласт»**

140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,  
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Тройник 110x50x87,5° ВК ПП ГОСТ 32414-2013 РосТурПласт ТУ 4926-001-78044889-2005

**НОМЕР ПАРТИИ:** 251118

**кол-во 5000 шт**

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** ноябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результат испытания
1	Внешний вид. Маркировка.	Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам.	Внешний вид соответствует. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр	110+0,4	110
2.2	Толщина стенки	2,7+0,5	2,8
2.3	Диаметр гладкой части раструба (прямого)	110,5+0,9	110,4
2.4	Диаметр гладкой части раструба (бокового)	50,4+0,8	50,8

**Условия хранения:** Фитинги следует хранить в неотапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.

**Гарантийный срок хранения фитингов:** 2(два) года со дня изготовления.

**Заключение:** Тройник 110x50x87,5° ВК ПП (партия №251118). соответствует требованиям ГОСТ 32414-2013 ТУ 4926-001-78044889-2005

Дата выдачи паспорта: 25.11.18

Зиновьева Ю.Д

ОТК № 2  
ООО «РОСТУРПЛАСТ»

