

ОАО «Минский завод отопительного оборудования»  
220073 г. Минск, ул. Тимирязева, 29


ОКП 14 6200  
ОКП РБ 27.21.20.500



Угольник 90° – 1 – *20* ГОСТ 8946-75  
диаметр условного прохода

ПАСПОРТ

ШТАЖ. 752213.0 ПС  
обозначение



## 1. Основные технические данные

- 1.3 Условный проход –  $D_y$  \_\_\_\_\_  
1.4 Присоединительная резьба G \_\_\_\_\_ – В по ГОСТ 6357-81.  
1.3 Материал – ковкий чугун КЧ 30-6-ф ГОСТ 1215-79.  
1.4 Масса угольника, кг, не более \_\_\_\_\_

## 2 Технические указания

2.1 Перед монтажом угольника (с применением уплотнителя) резьбовые соединения трубопроводов должны быть очищены от металлической стружки и грязи. Момент затягивания угольника должен быть не более 12 кгс · м.

## 3. Консервация

3.1 Изделие подвергнуто консервации – от 7 до 12 % эмульсией смазки технологической «Росойл-503» ТУ 0258-018-06377289-2000, или другим типом консервационного покрытия, обеспечивающим противокоррозионную защиту.

## 4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Транспортирование изделий может осуществляться любым видом транспорта, при условии предохранения их от атмосферных осадков и загрязнений.  
4.2 Угольники, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, комплектуются паспортом.  
4.3 Хранение угольников в части воздействия климатических факторов: на весах или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от 40° С до минус 50° С. Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 80 % при 15° С и верхнее значение 98 % при 25° С.

## 5. Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя

- 5.1 Угольник принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 8944-75 и признан годным для эксплуатации.  
5.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 8946-75 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.  
5.3 Гарантийный срок эксплуатации угольника - 2 года со дня ввода его в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Количество отгруженных изделий с завода-изготовителя, шт. (кг)  
(при необходимости)

Представитель ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

МП

Печать (штамп)

подпись

расшифровка подписи

Дата продажи

год, месяц, число

СТГ-9

Предприятие-изготовитель

ОАО «Минский завод

отопительного оборудования

Склад фитингов

Колодецкая Е.А.

2017.05

А.А. Давыдов

29/06/17