



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.000852.04.16

Дата 05. 04. 2016 г.

На основании заявления № 00653

от 11.03.2016

Организация-изготовитель: ООО «Торговый Дом АДЛ»  
Адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45 ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель: ООО «Торговый Дом АДЛ»  
Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2 ( Россия )

Наименование продукции: Установки насосные водоснабжающие торговой марки ГРАНФЛОУ типа УНВ,  
УНВэ, УНВп, УНВо, УНВк, УНВб

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 3631-003-81673229-2007 Установки насосные водоснабжающие  
ГРАНФЛОУ типа УНВ

Перечень документов, представленных на экспертизу: акт отбора, протокол испытаний, ТУ 3631-003-81673229-  
2007, макет этикетки, доверенность, учредительные документы, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Физические факторы: шум, корпус- коррозионностойкая  
сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №  
RA.RU.510895) №4207 12 от 01.04.2016 г., ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный  
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21ПТ43) №525/525-ВГ-16-02 от 18.02.2016 г.

**№ 062805**



Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Установки насосные водоснабжающие торговой марки ГРАНФЛОУ типа УНВ, УНВэ, УНВп, УНВо, УНВк, УНВб соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда и ИНИ

Врач (врачи)



  
подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Серик Н. В.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.09.П.000852.04.16

Дата 05.04.2016 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

<b>Вещества, показатели (факторы)</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>Гигиенический норматив</b>
Запах водной вытяжки при 20С, в баллах	отсутствует	не более 2
Привкус водной вытяжки при 20С	отсутствует	-
Запах водной вытяжки при 60С, в баллах	отсутствует	не более 2
Привкус водной вытяжки при 60С	отсутствует	-
Цветность	2	не более 20
Мутность по формазину, не более	1,8	2,6 единиц
Наличие осадка	отсутствует	отсутствие
Пенообразование	Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм
Водородный показатель (рН)	7,3	6 - 9
Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более	1,3	5,0
Железо (суммарно), мг/л, не более	<0,01	0,3
Марганец, мг/л, не более	<0,01	0,1
Хром (Cr3+), мг/л, не более	<0,01	0,5
Хром (Cr6+), мг/л, не более	<0,001	0,05
Никель, мг/л, не более	<0,01	0,1
Медь, мг/л, не более	<0,01	1,0
Кремний, мг/л, не более	<0,01	10,0
Кадмий (суммарно), мг/л, не более	<0,001	0,001
Свинец (суммарно), мг/л, не более	<0,001	0,03
Цинк, мг/л, не более	<0,01	5,0
Алюминий, мг/л, не более	<0,01	0,5
Уровни звука, дБА	76	80



**Главный врач**

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда и ИНИ

Врач (врачи)



подпись

**Мизгайлов А.В.**

**Иваненко А.В.**

ф. и. о.

**Руднева Е. А.**

**Серик Н. В.**