

Сантехкомплект

счет № 17393 от 24.06.13

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИТИНГ»

ПАСПОРТ № 003024

Об изготовлении элементов трубопровода: тройники сварные

Изготовленные по альбому серии 5.903.13 ТС 590.000-09

Заказчик

Год изготовления 2013

Рабочая среда: горячая вода

Рабочее давление: 25 кгс/см²

Наименование трубопровода: теплосеть

1. Сведения о составляющих, из которых изготовлены элементы трубопровода:

Наименование изделия	Кол-во	Наружный ϕ и толщина стенки Мм	Марка стали	ГОСТ или ТУ
ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ	6 шт.	325x13 325x10	Ст 20 09Г2С	8732-78 19281-89

2. Сведения о сварке:

Вид сварки, применявшейся при изготовлении элементов: Механизированная сварка
плавящимся электродом в среде углекислого газа

Данные о присадочном материале: Сварочная проволока СВ08Г2С

Сварка произведена в соответствии с требованиями Правил, НТД на сварку сварщиками, прошедшими испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков».

3. Сведения о контроле сварных соединений: Сварные стыки по объему и нормам контроля проверены согласно РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1С)

Заключение.

Элементы трубопровода: в количестве 6 (шесть) штук

изготовлены и проверены в полном соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» НТД на изготовление и признаны годными к работе при расчетных параметрах.

Срок хранения 24 месяца.

« 24 » 07 2013 г.

Контролер

М.П.

