



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД**

ОГРН 1025002689601 ИНН/КПП 5021012366/502101001  
142181, Россия, Московская область, г. Климовск,  
Бережковский проезд, д. 10

Телефон: +7 (495) 585-1341  
Факс: +7 (495) 580-5782  
ktz@ktz.su

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004). Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС11.И00059 от 07.08.2015г.



**Паспорт качества № 6988**

Трубы полимерные со структурированной стенкой  
"КОРСИС" и "КОРСИС ПРО" для систем наружной  
канализации ТУ 2248-001-73011750-2013 с изм.1

Не подлежат обязательной сертификации  
Сертификат соответствия №РОСС RU.АЮ85  
Н13239

Наименование продукции: Труба КОРСИС PR-2 DN/OD 160 SN 8  
№ партии: 07-15-05047  
Дата изготовления: 01.08.2015 г.  
Количество, м: 4 068  
**ТУ 2248-001-73011750-2013 / ГОСТ Р 54475-2011**

№	Наименование показателя	Значение показателя по ТУ	Значение показателя
1	Внешний вид поверхности	На внутр. и наружн. пов-тях труб не допуск. канавки, пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Торцы труб д. быть отрезаны по серед. впадины гофра.	соответствует
2	Средний наружный диаметр, мм	от 159,1 до 162,0	161
3	Внутренний диаметр, мм, не менее	134	137
4	Толщина стенки внутреннего слоя e5, мм, не менее	0,8	1,0
5	Толщина e4, мм, не менее	1,0	1,4
6	Кольцевая жесткость, SN, кН/м2, не менее	8	12
7	Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации	Отсутствие трещин, изломов, расслоений внутренней и наружной стенки.	без изменений
8	Герметичность соединения с уплотнительным кольцом	Отсутствие протечек воды	герметичен
9	Коэффициент ползучести, не более	4	3,6
10	Изменение внешнего вида после прогрева	Отсутствие расслоений, трещин, пузырей	без изменений
11	Стойкость к удару ступенчатым методом, при температуре минус 10 °С, средняя высота разрушения H50, мм, не менее	1000	выдерживает
Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 12 мес.			
Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления			

**Заключение ОТК:** Качество Труб полимерных со структурированной стенкой "КОРСИС" и "КОРСИС ПРО" для систем наружной канализации соответствует требованиям ТУ 2248-001-73011750-2013 с изм.1

Мастер ОТК

*Сахарова*

/ О.Н.Сахарова /

Рег.№ KL-15-000232050



03 августа 2015 г.