

Ограх**Паспорт качества продукции № 2252**

Наименование продукции: Противопожарная муфта «ОГРАКС-ПМ» для узлов пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полипропилена по ТУ 5728-027-13267785-04.



Фирма изготовитель: ЗАО НПО «УНИХИМТЕК»,
Россия, 142181, Московская обл., г. Климовск, ул. Заводская, д.2.

Соответствует: требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.) по ГОСТ Р 53306-2009 (С-RU.ПБ34.В.01505 до 09.06.19 г. ОС ООО НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»).

Типоразмер (D _{вн} x H), мм		110*60	110*60	110*60	110*60	110*60	110*60	110*60	110*60	110*60	110*60	110*60	110*60	110*60	110*60
Номер партии		156	158	162	163	164	165	166							
Дата изготовления		10.09.15 г	11.09.15 г	16.09.15 г	16.09.15 г	17.09.15 г	17.09.15 г	18.09.15 г							
Масса партии, кг		204	204	204	204	204	204	51							
Количество в партии	грузовых мест, шт.	12	12	12	12	12	12	3							
	муфт, шт.	480	480	480	480	480	480	120							
Внешний вид															
Диаметр наружный		132+5	132+5	132+5	132+5	132+5	132+5	132+5	132+5	132+5	132+5	132+5	132+5	132+5	132+5
Диаметр внутренний		110+6	110+6	110+6	110+6	110+6	110+6	110+6	110+6	110+6	110+6	110+6	110+6	110+6	110+6
Высота		62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1	62 ⁺² -1
Высота вкладыша, мм		60±1	60±1	60±1	60±1	60±1	60±1	60±1	60±1	60±1	60±1	60±1	60±1	60±1	60±1
Толщина		9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5	9,5±1,5

соответствует п.1.3 ТУ

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 5728-027-13267785-04.

ОТК
Начальник ОТК
Ограх

«02 Октября 2015 г.»

З. Ум - 2917, ООО, Самтехкомплекс