



# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9

Наименование продукта:

**Антифриз (низкозамерзающая жидкость)  
для систем отопления, охлаждения  
и кондиционирования «DIXIS - 65»**

ТУ 2422-002-76076135-06, изм. 1

Предприятие-изготовитель:

ООО НПК «ГЕЛИС»

Дата изготовления:

1.09.15

Номер партии:

9

Масса нетто:

Вид тары:

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма	Результат анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей	<i>Однородная прозрачная ж-ть желто-зеленого цвета без механических примесей</i>
2. Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , в пределах	1,085 – 1,095	<i>1,093</i>
3. Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 65	<i>минус 66</i>
4. Температура кипения (760 мм рт ст), °C, не ниже	110	<i>111</i>
5. Щелочность, см <sup>3</sup> , не менее	15	<i>18,5</i>
6. Вспениваемость: -объем пены, см <sup>3</sup> , не более -время исчезновения, с, не более	30 3	<i>10 1</i>
7. Водородный показатель (рН), в пределах	8,0 – 9,5	<i>8,9</i>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

**Продукт соответствует требованиям  
ТУ 2422-002-76076135-06, изм.1**

Заведующий лабораторией И.С. В. И. Агапова

Дата проведения анализа «1» сентября 20 15 г.

