

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр предназначен для улавливания механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в неагрессивных жидкостях с температурой до 150 ± С и давлением до 1,6 Мпа (16 кг/см<sup>2</sup>).

Фильтры устанавливаются перед запорно-регулирующей арматурой, счетчиками горячей и холодной воды, циркуляционными насосами, теплообменными устройствами и др.

## 2. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция фильтра представлена на рис. 1.

Фильтр состоит из:

Корпуса 1, Крышки 2, Сетки 3, Стержня 4, магнитов 5, Шайб 6, Пробки 7.




Рис. 1.

Материалы деталей:

Корпус – чугун; Крышка – чугун; Сетка – нержавеющая сталь; Стержень – нержавеющая сталь или латунь; Шайбы – сталь оцинкованная; Пробка – сталь оцинкованная.

Обозначение	Размеры, мм.							Кол-во отв. d	Масса, Кг.
	Ду	ВхВ	D	L	H	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>		
ФМСФ6 5	65	140x140	145	290	165	355	250	4	16.50

## 3. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж фильтров производится таким образом, чтобы направление движения жидкости соответствовало указательной стрелке на фильтре, независимо от положения трубопровода (горизонтально, вертикально, наклонно). Крышка должна находиться внизу и иметь возможность съема вместе с сеткой без демонтажа фильтра. В процессе эксплуатации, прочистка фильтра потребителем производится при видимом снижении давления жидкости на выходе.

Очистка фильтра производится следующим образом:

1. перекрыть поток подаваемой жидкости.
2. раскрепить крышку и снять сетку.
3. очистить сетку и улавливающие ферромагниты с шайбами.
4. установить сетку в рабочее положение.
5. закрепить крышку, предварительно заменив уплотнительную прокладку.

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
Фильтр ФМС Ф	1	-
Прокладка	-	По заказу потребителя
Паспорт	1	-


## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр ФМС Ф соответствует требованиям ТУ 3722-001-48055051-2005 и признан годным к эксплуатации.

Партия \_\_\_\_ шт.  
Условный Диаметр - 65.



Дата изготовления



## 6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие фильтра требованиям ТУ 3722-001-48055051-2005 при условии соблюдения норм транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

ООО ТПК «ЛУИДОР»



### ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, в лице: Общество с ограниченной ответственностью ТПК «Луидор» (ООО ТПК «Луидор»)  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгодонск, улица Пушкина, дом 45, офис 28, в/о «Луидор» (ИНН 60-04/00460, телефон: +7(844)968-908, адрес электронной почты: info@tpk-luidor.ru)  
в лице: директора Савельева Давида Александровича  
заявляет, что Использование фильтра марки: «Фланцевый сетчатый фильтр ФМС 65, ФМФ 65» (марка ФМС/ФУ) (ТУ 3722-001-48055051-2005) (ФМС/ФУ) (ТУ 3722-001-48055051-2005)  
производителем, Обществом с ограниченной ответственностью ТПК «Луидор» (ООО ТПК «Луидор») Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгодонск, улица Пушкина, дом 45, офис 28  
После ввода в эксплуатацию соответствует ТУ 3722-001-48055051-2005  
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8421290090, Серийный номер:  
соответствует требованиям

ТР 021002010 - О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний М. Акт 2017-137 от 13.08.2017 года, выданного Инспекционной лабораторией Волгоградского государственного технического университета (ИЛ ВГТУ) (ИНН 60-04/00460, телефон: +7(844)968-908, адрес электронной почты: info@tpk-luidor.ru)


Схема декларирования: Д

Дополнительная информация:

Дата изготовления: срок годности, условия хранения, маркировка, требования к эксплуатации, требования к монтажу, требования к обслуживанию и ремонту, требования к безопасности при эксплуатации.  
Требования к монтажу: требования к монтажу, требования к монтажу, требования к монтажу.  
Требования к эксплуатации: требования к эксплуатации, требования к эксплуатации, требования к эксплуатации.  
Требования к обслуживанию и ремонту: требования к обслуживанию и ремонту, требования к обслуживанию и ремонту, требования к обслуживанию и ремонту.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.08.2020 включительно

Савельев Давид Александрович  
директор



Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС: N RU Д-RL.11.001.В.05893

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.08.2017

ФИЛЬТРЫ МАГНИТНО-СЕТЧАТЫЕ  
ФМС 65 – Фланцевый

ПАСПОРТ  
ТУ 3722-001-48055051-2005

2020 г.