



Общество с ограниченной ответственностью
«ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

ИНН/КПП 7733322820/773301001,

601120, Владимирская область, д. Емельянцево, ул. Производственная д.1
Сертификат соответствия №РОСС RU C-RU.HO03.B.00102/22



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №12024

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

Наименование трубы: «Труба ПЭ 100 SDR 17-160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001»

Дата изготовления: 15.12.2022г.

Марка сырья: HD 03594 PE(ПЭ100)

Номер партии: 12024

Размер партии: 1008м.

Размер трубы: отрезок 12м.

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактическое
1.	Внешний вид	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Средний наружный диаметр, мм	160+1,0 мм	161,0
3.	Толщина стенки, мм	9,5+1,1 мм	10,1
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Соответствует Протокол №П621/049-2022
5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует Протокол №621/049-2022
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует Протокол №621/049-2022
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует Протокол №621/049-2022
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует Протокол №621/049-2022
9.	Термостабильность (время окислительной индукции), мин.	Более 20	Соответствует Протокол № С23/22
10.	Овальность после экструзии, не более	3,2	Соответствует

Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4).

Допускается хранение труб в условиях 8(ОЖЗ).

Срок хранения у изготовителя 12 месяцев.

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Адрес производства: Владимирская область, д. Емельянцево, ул. Производственная д.1

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Дата выдачи:



ОТК _____