

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 284

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
 «ENERGOFLEX SUPER»

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Артикул изделия | EFXT022252SU |
| Наименование изделия | Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/25-2 |
| № партии | 2701222 |
| Количество изделий в партии(п.м) | 4 032 |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных испытаний |
|-------------------------|--|---|
| Внутренний диаметр (мм) | 23 – 26 | 24 |
| Толщина стенки (мм) | 22,5 – 27,5 | 23 |
| Длина (мм) | 1970 – 2050 | 2000 |
| Внешний вид | | Соответствует |

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/25-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

 Семакова Е.Г.

Паспорт качества выдан 03.02.2022г.