



ООО «РосТурПласт»

140326, Московская обл., Егорьевский район, с. Лелечи, дом 47.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Трубы для внутренней канализации из полипропилена

Труба ТК 110x2,7x500 с раструбом - ПП ТУ 4926-001-78044889-2005

НОМЕР ПАРТИИ: ВК110/500/ноябрь 2018г

КОЛИЧЕСТВО: шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ноябрь 2018г

Table with 4 columns: № п/п, Наименование показателей, Нормы по ТУ 4926-001-78044889-2005, Результат испытания. Rows include: 1. Внешний вид, маркировка; 2. Конструкция, размеры; 2.1. Наружный диаметр, мм; 2.2. Толщина стенки, мм; 2.3. Внутр. диаметр раструбной части; 3. Герметичность раструбных соединений; 4. Комплектность; 5. Маркировка.

Условия хранения и транспортировки.

- 1. В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов...
2. Хранение полипропиленовых труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150...
3. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства.

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие труб техническим требованиям паспорта и ТУ 4926-001-78044889-2005...
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: - нарушения паспортных режимов хранения...

Заключение: Канализационные трубы из ПП наружным диаметром 110мм (партия № ВК110/500/ноябрь 2018г соответствуют требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005.

Контролер ОТК:

[Handwritten signature]

КОНТРОЛЕР

ОТК №1

МУСАТОВА О В

ООО «РОСТУРПЛАСТ»

Мусатова О.В.

ноябрь 2018г.