

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 743**На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT160092SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/9-2
№ партии	0203222
Количество изделий в партии(п.м)	3 216

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

**Результаты приёмо-сдаточных испытаний**

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	163 – 168	167
Толщина стенки (мм)	7,5 – 10,5	9
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

**Гарантийный срок хранения:** 60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.**Условия хранения:** Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/9-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)

Контролёр ОТК  Дмитриева Л.В.Паспорт качества выдан 05.03.2022г.