

Приложение 1. Приказ №8 от 14.03.2014г. (с изм. 17.10.14г.)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "Сантехстрой"
142111, МО, г.Подольск, ул.Вишневая, д.3



Паспорт № 1467

выдан октябрь 2024 г.

ИОВАРЫИ ЗНАК
изготовителя

Заказчик и его адрес: ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Основание: счет № 1467

| Условное обозначение детали (наименование, размер Н.Д.) | Размер | Наличие покрытия | ГОСТ, ТУ, материал | Рабочее давление РУ кгс/см ² | № партии | дата партии | Механические свойства металла | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|---|----------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------------|---|
| | | | | | | | Временное сопротивление разрыву Мпа | Предел текучести Мпа | Относительное удлинение бz% | Относительное сужение % | Ударная вязкость КСУ, кгсм/см ² Ст20 при -40* | Количество шт. | Масса для справки кг | Полуфабрикат (труба, лист- марка стали) |
| Тройник И1 | Дн 21, 3х3, 2 (ДУ15) | | ГОСТ 17376-2001 см.20 | 100 | Б387 | 05.05.2022г. | 500 | 340 | 35 | 50 | 29 | 800 | 0,30 | см20 |
| Тройник И1 | Дн 21, 3х3, 2 (ДУ15) | оц | ГОСТ 17376-2001 см.20 | 100 | Б387 | 05.05.2022г. | 500 | 340 | 35 | 50 | 29 | 200 | 0,30 | см20 |
| Тройник И1 | Дн 26, 9х2, 8 (ДУ20) | | ГОСТ 17376-2001 см.20 | 100 | 00524 | 25.02.2022г. | 480 | 340 | 36 | 50 | 29 | 1610 | 0,37 | см20 |
| Тройник И1 | Дн 33, 7х3, 2 (ДУ25) | | ГОСТ 17376-2001 см.20 | 100 | 02063 | 31.07.2022г. | 466 | 314 | 33,3 | 50 | 29 | 2470 | 0,80 | см20 |
| Тройник И1 | Дн 33, 7х3, 2 (ДУ25) | оц | ГОСТ 17376-2001 см.20 | 100 | 02063 | 31.07.2022г. | 466 | 314 | 33,3 | 50 | 29 | 390 | 0,80 | см20 |
| Тройник И1 | Дн 42, 4х3, 2 (ДУ32) | | ГОСТ 17376-2001 см.20 | 100 | 1378 | 08.10.2022г. | 480 | 375 | 34 | 50 | 29 | 1350 | 1,10 | см20 |
| Тройник И2 | Дн 57х4 (ДУ50) | | ГОСТ 17376-2001 см.20 | 63 | 3059 | 27.03.2023 | 520 | 245 | 29 | 50 | 29 | 325 | 0,80 | см20 |
| Тройник И2 | Дн 76 х 3,5 (ДУ65) | | ГОСТ 17376-2001 см.20 | 63 | 31122 | 22.03.2023 | 510 | 415 | 30 | 50 | 29 | 80 | 1,20 | см20 |
| Тройник И2 | Дн 89 х 3,5 (ДУ80) | | ГОСТ 17379-2001 см.20 | 40 | 30736 | 07.04.2023 | 520 | 245 | 33 | 50 | 29 | 132 | 1,63 | см20 |

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2 по РН (РУ) - по 5.1-7.цил. 5.1-7.ГОСТ-17380, а по рабочему давлению делению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Мастер контроля:

Захаров Г.А.

Штамп ОТК

ЗАХАРОВ Г.А.