



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ESTD1.B013.K0914

Срок действия с 17.11.2022 по 16.11.2025

№ 0002674

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № ESTD.B.013. Орган по добровольной сертификации "АУДИТ-ТЕСТ" Юридический адрес: 301608, РОССИЯ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Свердлова, д. 12.

ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные Thermaflex из вспененного полиэтилена в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки, см. Приложение (бланк № 0002674). Изготовление согласно требованиям постоянного технологического регламента № 2-12 от 09.04.2019 г. Серийный выпуск

код ОКПД-2 (ОКП):
22.21.41.115

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009)
Спецификация изготовителя

код ТН ВЭД:
3921190000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Термафлекс Изоляция +». Адрес места нахождения: Российская Федерация, 141100 Московская область, город Щелково, Фряновское шоссе, дом № 78. ИНН: 5050046539. Телефон: +7(495) 981-11-50.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Термафлекс Изоляция +». Адрес места нахождения: Российская Федерация, 141100 Московская область, город Щелково, Фряновское шоссе, дом № 78. Телефон: +7(495) 981-11-50. Адрес электронной почты: russia@thermaflex.com

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 0014504-22ИД, 0014505-22ИД, 0014506-22ИД, 0014507-22ИД, 0014508-22ИД, 0014509-22ИД от 15.11.2022 года, выданных испытательной лабораторией «ИД Контроль», аттестат аккредитации № ES.RU.21AB15 от 20 апреля 2018 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт (аудитор)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

З.Я. Нагиев

ИННОВАЦИОННАЯ ФИРМА

К.В. Кудряшова

ИННОВАЦИОННАЯ ФИРМА

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЕВРАЗСТАНДАРТ
ЕВРАЗИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0001457**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ESTD1.B013.KO914

код ОКПД-2 (ОКП):	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
22.21.41.115	Изделия теплоизоляционные Thermaflex из вспененного полиэтилена в виде листов (рулонов),	ТР № 2-12 от 09.04.2019 г.
3921190000	применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марок:	
	Thermasheet ECO (теплопроводность при 25°C ≤ 0,038 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура-95°C; Сравнительный коэффициент паропроницаемости ≥ 4000);	
	Thermasheet ECO VSA (теплопроводность при 25°C ≤ 0,038 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура-95°C; Сравнительный коэффициент паропроницаемости ≥ 9000);	
	Thermasheet ECO SA (теплопроводность при 25°C ≤ 0,038 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура-95°C; Сравнительный коэффициент паропроницаемости ≥ 4000);	
	Thermasheet ECO FL (теплопроводность при 25°C ≤ 0,038 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура-95°C; Сравнительный коэффициент паропроницаемости ≥ 9000);	
	Thermasheet FR (теплопроводность при 25°C ≤ 0,034 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура-95°C; Сравнительный коэффициент паропроницаемости ≥ 4500);	
	Thermasheet FR SA (теплопроводность при 25°C ≤ 0,034 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура-95°C; Сравнительный коэффициент паропроницаемости ≥ 4500)	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Термафлекс Изоляция +». Адрес: 141100, Московская область, город Щелково, Фряновское шоссе, дом №78	



Руководитель органа по сертификации

Эксперт (аудитор)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

З.Я. Нагиев

Инициалы, Фамилия

К.В. Кудряшова

Инициалы, Фамилия