

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 315**На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT042132SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/13-2
№ партии	2901222
Количество изделий в партии(п.м)	14 800

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

**Результаты приёмо-сдаточных испытаний**


Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	44 – 48	45,5
Толщина стенки (мм)	11 – 15	12,5
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

**Гарантийный срок хранения:** 60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.**Условия хранения:** Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/13-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Инженер ОТК



Блинова Е.Н.

Паспорт качества выдан 31.01.2022г.