

Общество с ограниченной ответственностью

# ЗАВОД СОКОЛ

Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н07504

## ПАСПОРТ № 2607-1132

Детали соединительные для газопровода  
из полиэтилена ПЭ100  
изготавливаемые методом литья под давлением  
ГОСТ Р 58121.3-2018

не подлежат обязательной сертификации  
Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н07504

**Наименование детали:** Втулка 110 - ПЭ 100 SDR 11 лит. удл. (ЗС) ГАЗ

**Номер партии:** 260722 - 00-00000682 -

**Дата изготовления:** 7/2022

**Количество:** 564

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ	Фактически
1. Внешний вид	Таблица 3 п.1	Соответ.
2. Размеры, мм	Таблица 2	Соответ.
3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении деталей, час, не менее:		
при 20 С	100 час	Соответ.
при 80 С	165 час	Соответ.
при 80 С	1000 час	Соответ.
4. Изменение внешнего вида после прогрева	Таблица 3 п.5	Без изменений
5. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления в условиях 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150		

**Заключение ОТК:**

Качество соединительных деталей из полиэтилена для газопровода соответствует требованиям ТУ 2248-002-91206629-2013 ГОСТ Р 58121.3-2018

Контролер ОТК Хайруллина Р.Ф.



26 июля 2022 г.