

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Бурт под фланец VALFEX PP-R 100 SDR5 – 63 БЕЛЫЙ  
ТУ 2248-001-21088915-2015, ГОСТ 32415-2013

**НОМЕР ПАРТИИ:** 3

**Кол-во:** 500 шт.

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** 13.02.2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид	На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Для фитингов: - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм; - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм; - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу	Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Внутренний диаметр D1	62,5-0,6 мм	62,0 мм
2.2	Внутренний диаметр D2	62,1-0,5 мм	61,7 мм
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитинга: Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - час не менее	Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - не менее 1 час	Без разрушения

Заключение: Бурт под фланец VALFEX PP-R 100 SDR5 - 63 БЕЛЫЙ соответствует требованиям ТУ 2248-001-21088915-2015, ГОСТ 32415-2013, с учетом протокола заводских испытаний на герметичность комбинированных фитингов.

Дата выдачи паспорта: « 14 » марта 2023 г.



Начальник ОТК

А.Н.Баскаков