

## ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский г.о., с. Лелечи, строение 61Б

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Арт.: 14366 Труба RTP PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-25x4,2 PN25 ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-006-78044889-2015

НОМЕР ПАРТИИ: PPR/2542/0603

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 06.03.2022г.

РАЗМЕР ПАРТИИ: 5400 м.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.	Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр, мм	25+0,3	25,0+25,3
2.2	Толщина стенки, мм	4,2+0,7	4,2+4,5
2.3	Длина трубы, мм	4010±10	4002+4005
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	соответствует > 200
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при температуре 20°C, начальном напряжении в стенке трубы- 16,0 МПа, час, не менее	1	соответствует

Заключение Труба «RTP» PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6 - 25x4,2 PN25 (партия PP-R/2542/0603)

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-006-78044889-2015.



06 марта 2022г.