

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2514На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT114132SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/13-2
№ партии	2707221
Количество изделий в партии(п.м)	6 512

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	117 – 122	119,5
Толщина стенки (мм)	11 – 15	12
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения: 60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.**Условия хранения:** Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/13-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Лошкарёва Е.К.

Паспорт качества выдан 28.07.2022г.