



Муромский завод
трубопроводной
арматуры



Паспорт А016.050.292.00.00 ПС уч. №

**Задвижка клиновая литая (ЗКЛ) с выдвижным
шпинделем стальная DN 50 PN 1,6 МПа под
электропривод, У1**

Предназначена для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах по транспортированию воды, пара, масел, нефти, нефтепродуктов, других неагрессивных жидких сред по отношению к которым неагрессивны детали задвижек коррозионностойкие.

Таблица фигур	30с941нж
Диаметр условного прохода, мм	50
Давление номинальное МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, не более, °С	450
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Температура окружающего среды, °С	от -40 до +40
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	0,3
Привод	Электропривод тип А
Необходимый крутящий момент на гайке шпинделя кулачковый при закрытии задвижки, Мкр±10%, Н·м(кгс·м)	52 (5,2)
Число оборотов шпинделя закрыто/открыто	15
Высота закрыто, не более Н, мм	290
открыто, не более, мм	355
Строительная длина L, мм	180
Присоединения к трубопроводу	Фланцевое
Фланцы корпуса по	ГОСТ 33259-2015
Ответные фланцы по	ГОСТ 33259-2015
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 33259-2015 исполнение В ряд 1	
Материал корпуса, крышка шпиндель	"У1" Сталь 20Л/25Л II ГОСТ 977-88 Сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Масса изделия, не более, кг	18,8
Изготовление и поставка по	ТУ 3741-008-43179794-2009

Назначенный срок службы/ресурс, лет/циклов, не менее	30/1500
Наработка на отказ, не менее	500 циклов
Вероятность безотказной работы за назначенный ресурс, не менее	0,95

	Муромский завод трубопроводной арматуры	
--	---	--

Страна изготовитель – Россия.

Предприятие изготовитель – ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры», ИНН 3307017730, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, 10
Тел.: (49234) 3-61-61, 3-33-77; факс: (49234) 2-08-35. ОТК (49234) 3-33-77; 3-61-61; доб.: 2-30. ЗАО «ПО МЗТА», тел./факс (49234) 2-20-91; 3-14-52;

Информация о сертификации

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.OC12.B.00057.
Срок действия с 12.03.2018г. по 11.03.2023г.
Сертификат соответствия № TC RU C-RU.OC12.B.00056.
Срок действия с 12.03.2018г. по 11.03.2023г.
Декларация о соот., рег.№ ЕАЭС N RU Д-РУ.OC12 В00045.
Срок действия с 12.03.2018г. по 11.03.2023г.
Орган по сертификации ООО «ЦИСиА»
рег. № RA RU.10OC12.
Декларация рег.№ ЕАЭС N RU Д-РУ.МН32 В00417.
Срок действия с 19.06.2017г. по 18.06.2022г.
Орган по сертификации ООО «НЦТДЭиС»
рег. № РОСС RU.0001.11МН32.

Свидетельство о приемке и консервации

Задвижка А016.050.292.00.00

заводской номер	дата
-----------------	------

соответствует ТУ 3741-008-43179794-2009, принята по классу герметичности А ГОСТ 9544-2015 и законсервирована

Прочность и плотность материала по ГОСТ 5762-2002.

Масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76.

Срок консервации – 3 года.

Контролер ОТК

М.П.

Условия хранения и транспортирования – 8 (ОЖЗ)
по ГОСТ 15150-69.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода задвижки в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.

Примечание: Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке и сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет.

Комплектность

Задвижка	1 шт.
	1
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	2 шт. на партию